



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в г.Макеевка и Ясиноватском
районе
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Макеевка
и Ясиноватском районе)
Транспортная ул., зд. 1, г. Макеевка,
Донецкая Народная Республика, 286106
тел.: +7(856)32 22-30-94
E-mail: fbuz_86-2@rospotrebnadzor.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в
Донецкой Народной Республике»
в г.Макеевка и Ясиноватском
районе
И.П. Бурлака



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления деятельности по организации оздоровления и отдыха
детей в каникулярное время

№ 03-02-1/832 от 19.05.2025

Заявитель: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 5 городского округа Макеевка» Донецкой Народной Республики

(полное наименование заявителя)

Юридический адрес: 286157, Донецкая Народная Республика, г.о. Макеевка, г. Макеевка, р-н Центрально-Городской улица Батова, д.59, телефон +7(949)301-55-73, E-mail: osha_5@bk.ru

(юридический адрес заявителя, телефон, E-Mail)

Наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 5 городского округа Макеевка» Донецкой Народной Республики

Фактический адрес объекта: 286157, Донецкая Народная Республика, г.о. Макеевка, г. Макеевка, р-н Центрально-Городской улица Батова, д.59, телефон +7(949)301-55-73, E-mail: osha_5@bk.ru

(фактический адрес размещения объекта, телефон, E-Mail)

Основание для подготовки заключения: заявление заявителя (хозяйствующего субъекта) – директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 5 городского округа Макеевка» Донецкой Народной Республики Клочковой Виктории Викторовны № 41 от 30.04.2025 в адрес Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Макеевка и Ясиноватском районе на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, необходимых обследований, исследований, испытаний, измерений и выдачи экспертного заключения, поручения № 31 от 30.04.2025 на проведение государственной работы раздела № 4, часть 4.3.1 в рамках утвержденного государственного задания на 2025 год № 141-00105-25-00 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике в городе Макеевка и Ясиноватском районе (вход. № филиала ФБУЗ от 30.04.2025 № 861)
(заявление, поручение, письмо и т.д., № и дата)

Цель экспертизы: установление соответствия (несоответствия) факторов среды обитания, условий деятельности, используемой территории, здания, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел I, II, III (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почве, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21).

(указать на соответствие требованиям каких документов проводится экспертиза)

Кем проводилась экспертиза: врачом по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков и гигиены питания санитарно-гигиенического отдела Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Макеевка и Ясиноватском районе Кирилловой Яной Викторовной

(должность, фамилия, имя, отчество эксперта)

Дата проведения экспертизы: в период с 09:00 30.04.2025 до 16:00 05.05.2025

(период: начало, окончание)

Состав материалов, предоставленных для экспертизы:

Заявителем (хозяйствующим субъектом) представлены:

1. Заявление № 41 от 30.04.25 директора ГБОУ «НШ № 5 г.о. Макеевка» на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, необходимых обследований, исследований, испытаний, измерений и выдачи экспертного заключения в сфере применения и реализации объекта экспертизы – деятельность по организации отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием в условиях ГБОУ «НШ № 5 г.о. Макеевка».
2. Копия имеющейся у ГБОУ «НШ № 5 г.о. Макеевка» лицензии на осуществление образовательной деятельности (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, на осуществление образовательной деятельности на 16.06.2023г. №ЛО35-00115-77/00656005, действующая до 01.01.2026г).
3. Копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП - № ЮЭ9965-24-177559716 от 19.12.2024
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Копия документа, удостоверяющего право общеобразовательной организации пользования зданием, помещениями – документы на право собственности - Копия Витяга з

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності от 24.09.2013 № 9864790.

5. Копия устава общеобразовательной организации в части, касающейся осуществления организацией отдыха обучающихся в каникулярное время с круглосуточным дневным пребыванием - № 374 от 21.06.2024 года, утвержденного МОН ДНР.

6. Копия технического плана помещений и их экспликация, планируемых для использования в лагере с дневным пребыванием в условиях здания учреждения (прилагается).

7. Копии договоров:

- на Электроснабжение с ООО "Энергосбыт Донецк" - № 9341006652 от 04.02.2025;
- на водоснабжение, водоотведение с Государственным унитарным предприятием Донецкой Народной Республики «Вода Донбасса» (филиал «Макеевское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» - № 50/81 от 31.01.2025 № 31084 ОТ 07.02.2025;
- на вывоз ТБО – с ГУП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 18.02.2025 № МК/БО 87/25;
- на теплоснабжение с Государственным унитарным предприятием Донецкой Народной Республики "Донбасстеплоэнерго" - № 3903-2025/Б/3 от 30.01.2025;
- на профилактические дезинфекционные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) с ООО «Макеевский центр профилактической дезинфекции» № 1094 от 18.02.2025 г.
- на медицинское обслуживание обучающихся - с ГБУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1 города Макеевки» - № 4/09 от 13.09.2024;
- на поставку воды питьевой обработанной – с ООО «ВЕЗЕТО» - № 54-В/5 от 14.02.2025.

8. Приказ об организации отдыха детей с указанием количества смен, сроков работы каждой смены и планируемого количества детей; распорядок (режим) дня - Приказ № 85 от 22.04.2025г. «Об организации работы пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Радужная страна».

9. Протоколы лабораторных исследований, замеров среды обитания в ГБОУ «НШ № 5 г.о. Макеевка», проведенных в период экспертной оценки:

- протокол № 17/02 от 31.03.2025 исследования воды водопроводной из запасной емкости на пищеблоке на санитарно-химические показатели;
- результат № 132 от 28.03.2025 исследования воды водопроводной из запасной емкости на пищеблоке на санитарно-микробиологические показатели;
- протокол № 18/01 от 31.03.2025 исследования воды водопроводной из крана моечной раковины на пищеблоке на санитарно-химические показатели;
- результат № 133 от 28.03.2025 исследования воды водопроводной из крана моечной раковины на пищеблоке на санитарно-микробиологические показатели;
- протокол № 19/01 от 31.03.2025 исследования воды водопроводной из внутренних сетей централизованного водоснабжения из крана над умывальной раковиной в туалете 1-го этажа на санитарно-химические показатели;
- результат № 134 от 28.03.2025 санитарно-микробиологического исследования воды водопроводной из внутренних сетей централизованного водоснабжения (из крана над умывальной раковиной в туалете 1-го этажа);
- результат № 59 от 26.03.2025 на санитарно-паразитологические показатели воды из внутренних сетей водоснабжения - крана из моечной раковины на пищеблоке, крана в туалете на первом этаже в части наличия яиц, личинок гельминтов, цист и ооцист патогенных кишечных простейших;

- результат № 60 от 26.03.2025 на санитарно-паразитологические показатели воды из внутренних сетей водоснабжения - крана над умывальной раковиной в туалете 1-го этажа в части наличия яиц, личинок гельминтов, цист и ооцист патогенных кишечных простейших;
- протокол № 142/01 от 26.03.2025 проведения исследований метеорологических факторов (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) в 2-х учебных классах первого этажа и пищеблока Организации, задействованных для отдыха и оздоровления детей;
- протокол № 143/01 от 26.03.2025 измерений освещенности в 2-х учебных классах, на пищеблоке первого этажа Организации, задействованных для отдыха и оздоровления детей.

Общие сведения:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 5 городского округа Макеевка» Донецкой Народной Республики (далее – Организация), в которой планируется осуществление деятельности по организации отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, на момент проведения экспертной оценки соблюдения требований санитарных правил в части территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности - действующая Общеобразовательное учреждение.

Фактический и юридический адрес нахождения Общеобразовательного учреждения: 286157, Донецкая Народная Республика, г.о. Макеевка, г. Макеевка, р-н Центрально-Городской, улица Батова, д.59.

В соответствии с приказом от 22.04.2025 № 85 «Об организации работы пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Радужная страна» в 2025 году в условиях Организации в период летних каникул с 02.06.2025 по 24.06.2025 планируется деятельность по оздоровлению и отдыху обучающихся в возрасте от 7 до 11 лет в количестве 150 детей - 5 отрядов. Начальником лагеря, согласно приказу, назначена Марченко Ю.А.

Режим работы лагеря с дневным пребыванием с 8.30 до 14.30 часов с понедельника по пятницу, с организацией двухразового горячего питания и без дневного сна (пункт 1.9 СП 2.4.3648-20).

Набор помещений, планируемых к использованию в лагере с дневным пребыванием, включает: на первом этаже одно учебно-игровое помещение (57м²), два туалетных помещения отдельные для мальчиков и девочек, спортивный зал, актовый зал, медицинский кабинет для оказания медицинской помощи, столовая, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. На втором этаже - одно учебно-игровое помещение (72м²), одно помещение для занятий в кружках (59 м²). Площади помещений соответствуют гигиеническим нормативам на одного обучающегося.

Год ввода Организации в эксплуатацию - 1934. Назначение здания Общеобразовательного учреждения – для образовательного процесса. На момент экспертной оценки ремонтные или строительные работы на территории, в помещениях здания организации не проводятся (пункт 1.7 СП 2.4.3648-20, пункт 2.20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Собственная территория Организации расположена в жилой зоне. Расстояние от Организации до жилых зданий 500м.

Через собственную территорию не проходят магистральные трубопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, в т.ч. транзитные, не связанные с инженерным обеспечением Организации (подпункт 2.1.1 пункта 2.1 СП 2.4.3648-20).

Собственная территория Организации:

-частично оборудована наружным электрическим освещением,

-по периметру забором не ограждена (пункт 2.2.1.СП 2.4.3648-20), зеленые насаждения в наличии. Озеленение территории 50% общей площади с учетом расположения в городской застройке. На момент проведения экспертной оценки (беря во внимание сезон года) наличие плодоносящих ядовитых плодов деревьев и кустарников не выявлено (пункт 2.2.1 СП 2.4.3648-20).

- выделены физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона. Отсутствует оборудованная парковочная зона для маломобильных групп населения (пункт 1.3, подпункт 3.4.1 СП 2.4.3648-20).

Спортивная и игровые площадки не имеют натурального покрытия (покрытие асфальтное). Санитарное состояние спортивной и игровых площадок, с учетом фактического времени года, визуально, оценивается неудовлетворительно – имеются дефекты (трещины), нарушения целостности асфальтового покрытия (пункт 2.2.2.СП 2.4.3648-20). Спортивные сооружения и площадки, расположенные за пределами собственной территории Общеобразовательного учреждения не используются (пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20). Спортивные и игровые площадки в летний период не будут использоваться.

В непосредственной близости от въезда на территории Организации, оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, где установлены 2 контейнера (мусоросборники) с закрывающимися крышками.

Размер площадки обеспечивает выполнение гигиенического норматива по величине 1м во все стороны от установленных на ней контейнеров (мусоросборников) (пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20).

Вывоз твердых коммунальных отходов по договору с ГУП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 18.02.2025 № МК/БО 87/25 (подпункт 2.2.3 пункта 2.2 СП 2.4.3648-20).

Для предупреждения заселения собственной территории, здания и строений, помещений грызунами и насекомыми, в т. ч. сезонными, хозяйствующим субъектом выполняются профилактические дезинфекционные мероприятия. Договор на проведение профилактических дезинфекционных мероприятий с ООО «Макеевский центр профилактической дезинфекции» № 1094 от 18.02.2025 г (пункт 2.2.6 СП 2.4.3648-20). На момент экспертной оценки в помещениях пункта питания отсутствуют синантропные птицы, животные, комнатные растения (пункт 2.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Имеется договор на акарицидную обработку территории Организации от 30.04.2025 № 1189.

Основной вход в здание оборудован тамбуром (пункты 2.4.1 – 2.3.2 СП 2.4.3648-20).

Здание Организации двухэтажное, имеется отдельный вход с улицы в подвальное помещение. Набор помещений в подвале – 3 комнаты. Санитарное и техническое состояние подвального помещения на момент проведения экспертной оценке оценивается удовлетворительно.

Для организации занятий по физической культуре и спортом в летний период будут использоваться: спортивный зал площадью 181,25 м², размещен на первом этаже. На момент экспертной оценки санитарно-техническое состояние зала оценивается удовлетворительно. Конструкция оконных рам предусматривает и обеспечивает возможность проведения проветривания для соблюдения воздушно-теплового режима. При спортивном зале имеется снарядная. Отсутствуют раздевалные для мальчиков и девочек, туалеты, душевые (пункт 1.3, 3.4.9 СП 2.4.3648-20). Имеется паспорт спортивного зала от 29.10.2018 г., утвержден Министерством молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

К 01.09.2024 получен новый спортивный инвентарь, на который имеются сопроводительные документы.

Ученическая мебель в классах, кабинетах, используемых при работе лагеря с дневным пребыванием, имеет цветовую маркировку. Покрытия парт, столов, стульев без повреждений и дефектов (пункт 2.4.3 СП 2.4.3648-20).

Полы помещений Организации не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Отделочные материалы стен в кабинетах и рекреациях без дефектов и повреждений, признаков поражения грибком; в помещениях столовой устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (подпункты 2.5.1 -2.5.3 пункта 2.5 СП 2.4.3648-20).

Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены на всю высоту облицованы керамической плиткой, потолок - потолки подвесные фирмы ARMSTRONG, пол - плитка керамическая, без повреждений (пункт 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, подпункты 2.5.1 -2.5.3 пункта 2.5 СП 2.4.3648-20).

В помещениях, используемых при работе лагеря с дневным пребыванием, обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение (пункт 3.4.12 СП 2.4.3648-20). Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами: поворотные жалюзи (актовый зал) и тканевые шторы с длиной до уровня подоконников, конструкция окон с открытием. На момент экспертной оценке остекление из цельного стекла (пункты 2.4.13, 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20).

Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях здания соответствуют гигиеническим нормативам (пункт 2.8.1 СП 2.4.3648-20).

Без естественного освещения: умывальные, туалетное помещение для мальчиков, кладовая, книгохранилище, помещения для хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих средств (пункт 2.8.2 СП 2.4.3648-20).

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый и естественно-белый. На момент экспертной оценки, визуально, в помещениях используются только одни типы ламп с одним световым излучением. Источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнения (пункты 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20).

Отделка помещений имеет матовую поверхность светлых оттенков (пункт 2.8.8 СП 2.4.3648-20).

Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении, вопрос их утилизации не решен (пункт 2.8.10 СП 2.4.3648-20).

Для питания обучающихся детей в Организации имеется столовая, расположенная на первом этаже, работающая на сырье. Столовая с набором производственных помещений и с цеховым делением (пункт 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20).

Перед входом в столовую имеются умывальные раковины в количестве 8 шт., что обеспечивает гигиенический норматив на 20 посадочных мест (пункт 3.4.3 СП 2.4.3648-20), оснащенные смесителями и водонагревательным баком на 150 литров (разводка на умывальные раковины в помещении для мытья рук перед столовой и умывальные раковины туалетного помещения для мальчиков), обеспечивающим бесперебойную подачу горячей воды.

Помещение столовой вмещает: обеденный зал, оборудованный 16 обеденными столами и 32 лавками без дефектов и повреждений с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств на 140 мест (подпункт 2.4.6.3 пункта 2.4.6 СП 2.4.3648-20).

Горячий цех, площадью 29,19 м², оборудован: печь электрическая четырехкомфорочная -1; печь электрическая четырехкомфорочная с духовым шкафом-1; шкаф жарочный (духовой)-1; столы производственные-4; включает в себя следующие зоны:

- овощной цех (зона), оборудована: производственные столы-1; овощерезательная машина-1, контрольные весы- 1; раковина для мытья рук-1
- зона для нарезки хлеба, оборудована: производственный стол -1;
- раздаточная зона оборудована: стол - 1.

Догоотовочный цех, площадью 22,30 м², оборудован: аппарат пароварочный конвективный электрический кухонный-1; сковорода электрическая универсальная кухонная-1; машина тестомесильная-1; стеллаж металлический-1; бактерицидная установка для обеззараживания воздуха - 1, включает в себя следующие зоны:

- мясорыбный цех (зона), оборудована: производственные столы - 2, ванны моечные- 2, мясорубка электрическая-1; контрольные весы.

Склад, площадью 19,29 м², оборудован: шкафы холодильные низкотемпературные- 3; шкафы холодильные среднетемпературные-4; шкаф холодильный низкотемпературный -1; весы электронные напольные до 150 кг-1; подтоварники -3, стеллаж для хранения пищевых продуктов-1, психрометр -1.

Моечная для мытья столовой и кухонной посуды площадью 18,53 м², оборудована: посудомоечная машина-1; моечные ванны -4, бак водонагревательный 150л-1; бак водонагревательный 200л-1; вентиляционный канал с двумя отводами-1, стеллажи для столовой посуды-2; столы производственные -2 (пункт 1.3 СП 2.4.3648-20).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд, ложки и вилки выполнены из нержавеющей стали. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из нержавеющей стали (пункт 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пункт 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4.6 СП 2.4.3648-20).

Холодильное оборудование обеспечивает условия для раздельного хранения пищевого сырья и готовой к употреблению продукции (подпункт 8.6.4 пункта 8.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Установленное технологическое оборудование на пищеблоке в рабочем состоянии. Все имеющееся холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4.6 СП 2.4.3648-20, пункты 2.9, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Стирка спецодежды работников пищеблока осуществляется согласно договору № 13 от 24.02.2025 с ИП Гончаров О.В.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми, работниками, в Организации имеется: туалетное помещение для мальчиков размещено на первом этаже, для девочек между первым и вторым этажом (лестничный марш), а также на втором этаже отдельный туалет для педагогов с подводом холодной проточной воды к умывальным раковинам, подвод горячей проточной воды - только в туалетном помещении для мальчиков. Туалетные помещения оснащены умывальниками (по 2 умывальника в каждом туалетном помещении для девочек и для мальчиков, санитарно-техническими приборами (по 4 унитаза в каждом туалетном помещении для девочек и для мальчиков), кабинами с дверями (пункт 1.3, пункты

2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.4). Работники пищеблока пользуются туалетным помещением для педагогов на 2-ом этаже. Оборудование в туалете для педагогов представлено: 2 унитаза в кабинках с перегородками, 1 умывальник для мытья рук; для запаса воды имеется 2 емкости на 100 л и 200 л без насоса.

На момент экспертной оценки санитарно-технические приборы в туалетных помещениях в рабочем состоянии, без дефектов. В наличии имеются ведра для сбора мусора, туалетная бумага на держателях, сиденья на унитазах, мыло (пункт 2.4.11 СП 2.4.3648-20).

Для приготовления дезинфекционных растворов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, в т.ч. для пункта питания выделено помещение, не доступное для детей. В наличии имеются инструкции для приготовления дезинфицирующих растворов. Помещение не оборудовано, отсутствует подвод холодного и горячего водоснабжения, система водоотведения (пункт 1.3, 2.4.12 СП 2.4.3648-20).

На момент экспертной оценки внутренние инженерные сети Организации находятся в рабочем состоянии. Здание оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, водоотведения в наружные инженерные сети г. Макеевка, заключен Единый типовый договор холодного водоснабжения и водоотведения № 50/81 от 31.01.2025 с Государственным унитарным предприятием Донецкой Народной Республики «Вода Донбасса» (филиал «Макеевское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» с ежегодной его пролонгацией) (подпункт 2.6.1 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

Холодная вода в Организацию подается по графику: 1 раз в 2 дня с 19.00 до 21.00. Имеются емкости для бесперебойной подачи воды: для работы столовой - 3 емкости - на 2,5 тонны, установлен насос; помещение перед входом в столовую 1 емкость на 700 литров, установлен насос; туалетное помещение для мальчиков - емкость на 1000 литров; туалетное помещение для девочек емкость на 500 литров с насосом. Запас холодной воды для бесперебойной подачи 4700 л. В туалетной комнате для педагогов - 2 емкости на 100 и 200 литров (без насоса).

Горячее водоснабжение Организации локальное - от электроводонагревателей, имеется перед входом в обеденный зал столовой к умывальным раковинам, в туалетном помещении для мальчиков (1-й этаж), во всех производственных помещениях пищеблока, медицинском кабинете (подпункт 2.6.5. пункта 2.6. СП 2.4.3648-20).

Для приготовления пищи используется вода «Ключевая» (изготовитель ООО «СТК ГРУПП», Российская Федерация, Луганская Народная Республика, 292023, м-р-он Лутугинский, г.п. Лутугинское, пгт Георгиевка, ул. Ленина, д.6), поставляемая ООО «Везето», хранится на поддонах на пищеблоке (догоотовочный цех) Организации. Объем поставляемой воды - 2000 л.

Питьевой режим детей организован индивидуально, водой, принесенной из дома в индивидуальных бутылках.

Организация подключено к системе центрального теплоснабжения. Договор на поставку тепловой энергии с ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго» № 3903-2025/Б/3 от 30.01.2025 с ежегодной его пролонгацией. Внутренняя система отопления учебного корпуса в рабочем состоянии. Контроль температуры воздуха в помещениях организован с помощью спиртовых термометров (подпункты 2.7.1, 2.7.3 пункта 2.7 СП 2.4.3648-20). В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов (подпункт 2.7.1 пункта 2.7 СП 2.4.3648-20). По результатам проведения лабораторных исследований - замеров параметров воздушно-теплого режима температура воздуха и относительная влажность в учебных кабинетах, спортивном зале, актовом зале, обеденном зале соответствуют установленным гигиеническим нормативам (Таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21).

Здание Организации оборудовано канальной системой естественной вентиляции.

Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги (пищеблок: горячий и доготовочный цеха) дополнительно оборудованы местной системой вытяжной вентиляции с механическим побуждением (подвесная система вентиляции с зонтами). Помещения производственные, складские оборудованы отдельными местными системами вытяжной и приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением (подпункт 2.7.4 пункта 2.7 СП 2.4.3648-20). Перед началом учебного года проведена ревизия и очистка вентиляционных решеток на канальной системе вентиляции с естественным побуждением (пункт 1.3 СП 2.4.3648-20).

Медицинскую деятельность в летний период планируется осуществлять в медицинском кабинете, расположенном на 2-ом этаже, площадью 12,43м², где установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей (водонагревательный бак на 50литров) воды через смеситель (Таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21). На момент экспертной оценки имеется Договор № 4/09 от 13.09.2024 с ГБУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1 г. Макеевки» на медицинское обслуживание несовершеннолетних в период обучения в общеобразовательной организации. Договор № 5 от 01.10.2024 с ГБУ «ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНТАРНОЙ ПОМОЩИ № 1 Г. МАКЕЕВКИ» о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества.

По штатному расписанию работающих в лагере с дневным пребыванием 30 человек: начальник лагеря – 1, заместитель начальника – 1, воспитатель – 15, вожатые -7, завхоз -1, уборщик служебных помещений – 3, работников пункта питания – 2 (из них 1 повар). Все сотрудники прошли профессиональную гигиеническую подготовку на сайте «ГИГТЕСТ» в марте 2024, мае 2025 медицинский осмотр - в июле 2024г. Очередной срок прохождения медосмотра согласно графику - июль 2025 г. У каждого работника имеется личная медицинская книжка, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, протоколы зачетов о прохождении профессиональной гигиенической подготовки (пункт 1.5 СП 2.4.3648-20).

В период экспертной оценки были проведены лабораторные исследования трех проб воды из внутренней системы водоснабжения и из запасной емкости на пищеблоке Общеобразовательного учреждения на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 санитарно-химических и санитарно-микробиологических показателей, а именно: запах, цветность, мутность, общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, водородный показатель, перманганатная окисляемость, аммиак/аммоний-ион, нитриты, нитраты, сульфаты, железо, ОМЧ, обобщенные колиформные бактерии, наличие E.Coli, энтерококков, колифагов, яйца и личинки гельминтов, цисты и ооцисты патогенных простейших.

1) Санитарно-микробиологические показатели в трех пробах воды из внутренней системы водоснабжения – запасной емкости на пищеблоке, крана из моечной раковины на пищеблоке, крана над умывальной раковиной в туалете 1-го этажа соответствуют требованиям гигиенических нормативов (Таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21), результаты № 132, 133, 134 санитарно-микробиологического исследования от 28.03.2025 лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Макеевка и Ясиноватском районе, 286106, г.о. Макеевка г. Макеевка, ул. Транспортная, здание 1.

2) Санитарно-химические показатели в трех пробах воды из внутренней системы водоснабжения - запасной емкости на пищеблоке, крана из моечной раковины на пищеблоке, крана над умывальной раковиной в туалете 1-го этажа не соответствуют установленным гигиеническим нормативам: по общей минерализации (сухому остатку) фактически 1400-1315-1252мг/дм³ при нормативной величине не более 1000мг/дм³, согласно таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21, однако, данный показатель в пробах воды централизованного

водоснабжения ниже величин значений, показателей качества питьевой воды, подаваемой потребителям в условиях чрезвычайной ситуации, установленных Технологическим режимом подготовки питьевой воды в условиях чрезвычайной ситуации, утвержден ГУП ДНР «Вода Донбасса», согласован РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР 01.07.2022 (норма- ≤ 2000 мг/дм³); жесткости общей фактически 8,8-8,9-8,8 ммоль/дм³ при нормативной величине 7,0 ммоль/дм³, согласно таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21, однако, данный показатель в пробах воды централизованного водоснабжения ниже величин значений, показателей качества питьевой воды, подаваемой потребителям в условиях чрезвычайной ситуации, установленных Технологическим режимом подготовки питьевой воды в условиях чрезвычайной ситуации, утвержден ГУП ДНР «Вода Донбасса», согласован РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР 01.07.2022 (норма- ≤ 15 ммоль/дм³); остаточный хлор свободный – фактически 0,02-0,06-0,04 мг/дм³, при нормативной величине 0,3-0,5 мг/дм³ таб.3.13 СанПиН 1.2.3685-21, но соответствует $\leq 0,8$ мг/дм³ Технологическому режиму подготовки питьевой воды в условиях чрезвычайной ситуации, утвержденного ГУП ДНР «Вода Донбасса», согласованного РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР 01.07.2022), остаточного хлора связанного – показатель 0,25-0,38-0,33 мг/дм³ при норме 0,8-1,2 таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21), но соответствует $\leq 1,2$ мг/дм³ Технологическому режиму подготовки питьевой воды в условиях чрезвычайной ситуации, утвержденного ГУП ДНР «Вода Донбасса», согласованного РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР 01.07.2022. - протоколы исследования питьевой воды №17/02 от 31.03.2025, № 18 от 31.03.2025, № 19 от 31.03.2025 санитарно-гигиенической лаборатории отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Макеевка и Ясиноватском районе, 286106, г.о. Макеевка г. Макеевка, ул. Транспортная, здание 1.

3) Санитарно-паразитологические показатели в двух пробах воды из внутренних сетей водоснабжения - крана из моечной раковины на пищеблоке, крана над умывальной раковиной в туалете 1-го этажа в части наличия яиц, личинок гельминтов, цист и ооцист патогенных кишечных простейших не обнаружены (Таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21) - результаты № 59-60 исследований проб от 26.03.2025 лаборатории паразитологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Макеевка и Ясиноватском районе, 286106, г.о. Макеевка г. Макеевка, ул. Транспортная, здание 1.

4) Измерения параметров микроклимата в помещениях Организации: температура воздуха, относительная влажность отвечают установленным допустимым величинам (Таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21) - протокол № 142/01 проведения исследований метеорологических факторов от 26.03.2025 санитарно-гигиенической лаборатории отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Макеевка и Ясиноватском районе, 286106, г.о. Макеевка г. Макеевка, ул. Транспортная, здание 1.

5) Замеры искусственной освещенности в помещениях Организации отвечают установленным допустимым величинам (Таблица 5.25 СанПиН 1.2.3685-21) - протокол № 143/01 в производственных и гражданских помещениях от 26.03.2025 санитарно-гигиенической лаборатории отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Макеевка и Ясиноватском районе, 286106, г.о. Макеевка г. Макеевка, ул. Транспортная, здание 1.

Протоколы, результаты лабораторных исследований прилагаются.

Заключение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 5 городского округа Макеевка» Донецкой Народной Республики, расположенное по адресу: 286157 Донецкая Народная Республика, г.о. Макеевка, г. Макеевка, ул. Батова, д. 59, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия территории, зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предполагаемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей в лагере с дневным пребыванием в каникулярное время соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативам:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части разделов I, II, III;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части раздела VI;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почве, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
(наименование объекта экспертизы, фактический адрес, соответствие или не соответствие объекта экспертизы требованиям нормативных документов с указанием их полного наименования и указанием конкретного пункта, № таблицы и т.д. в случае несоответствия)

Ответственные исполнители:

Врач по гигиене детей и подростков
санитарно-гигиенического
отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Донецкой Народной Республике» в городе
Макеевка и Ясиноватском районе

ФИО

должность

Я.В. Кириллова

подпись

Согласовано:

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Донецкой Народной Республике» в городе
Макеевка и Ясиноватском районе

ФИО

должность

Б.О. Ядыкин

подпись