ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подпись лица, проводившего исследования _____ Е.Я. Демьянова
(подпись)

Зав. санитарно – гигиенической лаборатории: А.Ю.Никишаев

Санитарный врач _____
(подпись)

Заведующий отделением _____
(подпись)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения (ФБУЗ)
«Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Макеевка и Ясиноватском районе
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Макеевка и Ясиноватском районе)
Транспортная ул.зд. 1, г. Макеевка, Донецкая Народная Республика, 286106
тел/факс. +7(856)32 22-30-94
E-mail: fbuz_86-2@rospotrebnadzor.ru

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Форма первичной учетной документации
№ 041/у

Утверждена приказом ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республики
04.05.2016г № 457

3 0 0 5 2 0 2 3 № 3 5

ПРОТОКОЛ 141/01

исследования воздуха жилых и общественных помещений

от "26" марта 2025г

Место отбора проб воздуха ГБОУ «Начальная школа №5 городского округа Макеевка» Донецкой Народной Республики 286157,ДНР Г.О. Макеевка,г. Макеевка, ул.Батова, д.59

Цель отбора исследование воздуха закрытых помещений по поручению №08/258 от 13.03.2025г «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике».

НТД, согласно которой проведен отбор РД 52.04.186-89; ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007

Дата и время отбора 25.03.2025г 13.30-14.00 доставки 25.03.2025 г 14.30

Условия транспортировки автотранспорт хранения не хранились

Метод консервации не консервировались

Средства измерений, используемые при отборе психрометр МВ-4М № 18662, эл. аспиратор ПУ-2Э № 920 ПУ-4Э №10816; ПУ-4Э №7137

Данные о гос .поверке: св.СП-195970 до 29.04.2027г; св.СП-196955 до 29.03.2025; св. СП-14531-13 до 07.05.2025г; СП-195970 до 29.04.2025г

Характеристика помещения: площадь 87,5 м^2, квадратура 262,5 м^3, количество проживающих или работающих количество учеников – 17 , условия отбора -

(окна закрыты, открыты и др..)

режим

Основные источники загрязнения строительные, отделочные материалы, мебель

Эскиз помещения (территории, площадки, помещения и пр..) с обозначением источника загрязнения и точе отбора проб воздуха (порядковые номера точек отбора).

Кабинет №7 (2-Б класс)

Должность, ФИО представителя обследуемого объекта, присутствующего при отборе проб воздуха
Директор Клочкова В.В.

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб воздуха фельдшер - лаборант: Демьянова Е.Я.

Номера поглотителей	Номера точек отбора по эскизу	Место отбора проб	Метеофакторы: Показания термометра, °С: сухого	Метеофакторы: Показания термометра, °С: влажного	Метеофакторы: Влажность, %	Метеофакторы: Скорость движения воздуха, м/с	Расстояние, м (см): от пола	Расстояние, м (см): от источника загрязнения	Время отбора, час, минуты: начало	Время отбора, час, минуты: конец	скорость аспирации л/мин	Наименование определяемого вещества,ингредиента	Обнаруженная концентрация, мг/м3	ПДК, ОБУВ вещества, мг/м3	НТД на методику исследования	Использование средств индивидуальной защиты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
п.№1	т.1	Кабинет №7 (2-Б класс) (центр кабинета)	+23	+17	55	-	1,0м	-	13.30	14.00	2,0	формальдегид	менее 0,01	0,01	РД 52.04.823-2015	
п.№1									13.30	14.00	3,0	фенол	менее 0,004	0,006	РД 52.04.186-89	
п.№1									13.30	14.00	2,0	аммиак	менее 0,01	0,1	РД 52.04.186-89	
п.№2	т.2	Кабинет №102 (1-Б класс) (наименее проветриваемый участок кабинета)	+23	+17	55	-	1,0м	-	13.30	14.00	2,0	формальдегид	менее 0,01	0,01	РД 52.04.823-2015	
п.№2									13.30	14.00	3,0	фенол	менее 0,004	0,006	РД 52.04.186-89	
п.№2									13.30	14.00	2,0	аммиак	менее 0,01	0,1	РД 52.04.186-89	
п.№3	т.3	Наружный воздух	10	-	76	-	-	-	13.30	14.00	2,0	формальдегид	менее 0,01	0,05	РД 52.04.823-2015	
п.№3									13.30	14.00	3,0	фенол	менее 0,004	0,01	РД 52.04.186-89	
п.№3									13.30	14.00	2,0	аммиак	менее 0,01	0,2	РД 52.04.186-89	