

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Макеевка и Ясиноватском районе 286106, Донецкая Народная Республика, г. Макеевка, ул. Транспортная, зд.1, тел.: +7(856)32 22-30-94 E-mail: fbuz_86@gospotrebnadzor.ru <i>(наименование и место нахождения учреждения)</i>		МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Форма первичной учётной документации №039/y Утверждена приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике»											
		3	0	0	5	2	0	2	3	№	3	5	
ПРОТОКОЛ № 18/02 исследования питьевой воды от 31 марта 2025 г. Место отбора пробы: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ Юр./фактический адрес: 286157 ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. МАКЕЕВКА, Г. МАКЕЕВКА,УЛ. БАТОВА, Д.59 Наименование водоисточника: вода централизованного водоснабжения кран (моечной раковины на пищеблоке) Дата и время отбора пробы: 25.03.2025г. 13.30													
Результаты исследований													
Название показателей, ингредиентов	Обнаруженная концентрация	Единицы измерения		НТД на методы исследований									
Запах	1	баллы при 20°С		ГОСТ Р 57164-2016									
Запах	-	баллы при 60°С		ГОСТ Р 57164-2016									
Вкус и привкус	-	баллы		-									
Цветность	6	градусы		ГОСТ 31868-2012									
Мутность	<0,58	мг/дм ³		ГОСТ Р 57164-2016									
Водородный показатель	8,18	ед. рН		ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97									
Остаточный хлор свободный	0,06	мг/дм ³		ГОСТ 18190-72									
Остаточный хлор связанный	0,38	мг/дм ³		ГОСТ 18190-72									
Перманганатная окисляемость	3,68	мгО ₂ /дм ³		ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)									
Аммоний солевой	<0,1	мг/дм ³		ГОСТ 33045-2014									
Нитриты	<0,003	мг/дм ³		ГОСТ 33045-2014									
Нитраты	1,68	мг/дм ³		ГОСТ 33045-2014									
Общая жёсткость	8,9	ммоль/дм ³		ГОСТ 31954-2012									
Сухой остаток	1315	мг/дм ³		ГОСТ 18164-72									
Хлориды	-	мг/дм ³		-									
Сульфаты	400,8	мг/дм ³		ГОСТ 4389-72									
Кальций	-	мг/дм ³		-									

Магний	-	мг/дм ³	-
Калий+натрий	-	мг/дм ³	-
Общая щёлочность	-	ммоль/дм ³	-
Общее железо	<0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Фториды	-	мг/дм ³	-
Полифосфаты	-	мг/дм ³	-
Медь	-	мг/дм ³	-
Цинк	-	мг/дм ³	-
Свинец	-	мг/дм ³	-
Мышьяк	-	мг/дм ³	-
Алюминий	-	мг/дм ³	-
Марганец	-	мг/дм ³	-
Селен	-	мг/дм ³	-
Кобальт	-	мг/дм ³	-
Тригалогенметаны (ТГМ, сумма)	-	мг/дм ³	-
Ртуть	-	мг/дм ³	-
Бериллий	-	мг/дм ³	-
Кадмий	-	мг/дм ³	-
Хром (+6)	-	мг/дм ³	-
Молибден	-	мг/дм ³	-
Стронций стабильный	-	мг/дм ³	-
Фенолы	-	мг/дм ³	-
Нефтепродукты	-	мг/дм ³	-
Поверхностно-активные вещества	-	мг/дм ³	-
Цианиды	-	мг/дм ³	-
Никель	-	мг/дм ³	-
Пестициды	-	мг/дм ³	-
Специфические вещества, характерные для местных условий, мг/дм			
Фамилия, подпись специалиста проводившего исследования: Петунина О.С. 			
Фамилия, подпись заведующего лабораторией: Никишаев А.Ю.			