



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Центрально-Городского района г. Макеевка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Макеевка, ул. Менделеева, 34, тел. +7(8563) 6-12-16
e-mail: gpn_mak_centр@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №2

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 21 » июля 2023г. 10ч.00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 21 » июля 2023г. 13ч.30 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Макеевка, Центрально-Городской район, ул. Батова, д. 59

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа № 5 города Макеевки"

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): ---

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической Центрально - Городского района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике старшим лейтенантом внутренней службы Бондаренко Алевтиной Анатольевной

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБОУ "Начальная школа № 5 города Макеевки", а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:

о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объекты МБОУ "Начальная школа № 5 города Макеевки" отнесены к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных(надзорных) мероприятий:

школа – высокий риск (1 раз в 2 года);

сарай – значительный риск (1 раз в 3 года).

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

- 2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;
- 3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;
- 4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;
- 5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;
- 6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;
- 7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
Общие нарушения		
1.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 392
2.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"(далее - Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806) приложение 1 п. 2; ППР в РФ п. 3

3.	Руководитель объекта и ответственный по пожарной безопасности не прошел обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.	Федеральный закон №69 «О пожарной безопасности» (далее 69-ФЗ), ст. 25; Приказ МЧС России № 806, приложение 3 п. 1
4.	Руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР в РФ п. 17.1
5.	Руководитель не организовал проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР в РФ п. 17.1 подп. б
6.	Руководитель не обеспечил размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	ППР в РФ п. 11
7.	Руководитель не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	ППР в РФ п. 30
8.	На стене здания не нанесены цифры, указывающие расстояние до водосточника, на установленные на стенах зданий и сооружений по направлению движения к пожарным гидрантам и водоемам (водосточникам), соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации).	Федеральный закон от 11.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123) ст. 6 Свод правил СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» п. 7.3.6
Сарай		
9.	Помещения зданий объекта защиты не оборудованы системой пожарной сигнализации.	ФЗ-123 ст. 6; Свод правил СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» приложение А, таблица А.1., п. 19

10.	Не обеспечено проведение работ по проведению огнезащитной обработки строительных конструкций зданий, для которых установлен соответствующий предел огнестойкости (деревянные конструкции чердачного помещения).	ФЗ-123 ст. 58; ППР в РФ, п. 13, 25
11.	Эвакуационные пути в пределах помещения не обеспечивают возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения (захламление всего помещения).	ФЗ-123 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.2
Школа		
12.	Помещения зданий объекта защиты не оборудованы системой пожарной сигнализации.	ФЗ-123 ст. 6; СП 484.1311500.2020 приложение А, таблица А.1 п. 14
13.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ФЗ-123 ст. 6; Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" приложение № 5 п. 18; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таблица 2 п. 14
14.	Не обеспечено проведение работ по проведению огнезащитной обработки строительных конструкций зданий, для которых установлен соответствующий предел огнестойкости (деревянные конструкции чердачного помещения).	ФЗ-123 ст. 58; ППР в РФ, п.п. 13, 25
15.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.	ФЗ-123 ст. 6; «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87, п. 1.1 табл. 1 п. 15
16.	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (в холле перед основным входом в школу, перед входом в спортивный зал, вход в подвал, 2 подъёма на сцену в актовом зале)	ФЗ-123 ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5
17.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы (актовый зал).	ППР в РФ п. 36
18.	Допущено размещение мебели и предметов на путях эвакуации (при выходе из подвала), а также	ППР в РФ п. 16 подп. б, п. 27 подп. б,

	использование подвального этажа, для хранения мебели и других предметов.	
19.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (2 двери основного выхода, выход из столовой на улицу, выход из актового зала на улицу).	ППР в РФ, п. 26
20.	На дверях (люках) чердачных помещений не размещается информация о месте хранения ключей.	ППР в РФ п. 18
21.	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами <u>5</u> , <u>7</u> и <u>8</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (кладовая 1-й этаж, кладовая 2-й этаж, электрощитовая, книгохранилище).	ППР в РФ п. 12
22.	Допускается устройство в лестничных клетках подсобных помещений.	ППР в РФ п. 16 подп. к
23.	Лестничные клетки, не имеют световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м. кв. с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже (повсеместно).	ФЗ-123 ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.12
24.	Допускается использование временной электропроводки, в том числе удлинители, сетевые фильтры и т.д., не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов (столовая).	ППР в РФ п. 35 подп. ж
25.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в помещении электрощитовой не установлена противопожарная дверь).	ФЗ-123 ст. 88 п. 1, табл. 23
26.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми	ФЗ-123 ст. 88 п. 1, табл. 23

	пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в помещении книгохранилища не установлена противопожарная дверь).	
27.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в помещениях кладовой на 1-м этаже, кладовой на 2-м этаже не установлены противопожарные двери).	ФЗ-123 ст. 88 п. 1, табл. 23
28.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (2 выхода на кровлю не оборудованы противопожарными люками).	ФЗ-123 ст. 88 п. 1, табл. 23
29.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителей (все огнетушители).	ППР в РФ п. 60
30.	На объекте защиты огнетушители не размещены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, либо на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя (актовый зал).	ППР в РФ п. 409
31.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (ПК-3, ПК-4).	ППР в РФ п. 50
32.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение.	ФЗ-123 ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СП 251.1325800.2016 п. 7.3.15

Подпись лица(лиц), проводившего(их)
профилактический визит:

Старший дознаватель отделения надзорной
деятельности и профилактической работы
Центрально – Городского района г. Макеевки
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа
Макеевка управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной Республике
старший лейтенант внутренней службы
Бондаренко А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа
государственного пожарного надзора)

(подпись)

« ___ » _____ 20 ____ Г.

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил(а):

(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя))

(подпись)

« ___ » _____ 20 ____ Г.